

LPGディスペンサー用セフティカップリング 定期点検・整備のお願い

TDKセフティカップリングは、充填中の自動車が誤発進した場合
機器破損によるガス漏れを防止する重要な保安機器です。
常に適正に機能するよう日常点検に加え、下記の点検・整備をお願い申し上げます。

1年毎の自主点検

年1回の法定点検では、以下の点検をお願いいたします

- ・固着していない事の確認（セフティカップリングがスムーズに回転する事）
- ・保護カバーの損傷の有無の確認
- ・外観確認（特に露出金属部の腐食、錆などの確認）

なお、常に適正に機能する最良の状態をご利用いただくため
メーカー返却点検・整備をお奨めします。

メーカー返却時の自主点検内容 外観検査・機能検査・シール材の交換

3年毎の整備

セフティカップリングは、3年毎にメーカー整備、または新品交換を推奨します。

メーカー返却整備の際は、整備期間中の予備品が必要となりますので
予備品の常備をご検討下さい。

メーカー返却整備の内容 分解検査・機能検査・本体以外の部品交換

緊急離脱後（自動車の誤発進した場合）に再接続をして継続使用された場合
正常に作動が出来なくなる恐れもございますので直ちにメーカーに整備をご用命下さい

・本製品の改造はお止め下さい

費用、予備品の準備、その他詳細はメーカー又は販売店にお問合せ下さい